

УТВЕРЖДАЮ:

Директор ТЭС ОАО "УТСК"

А.Е. Перекальский

2015 г.

Расчётный температурный график сетевой воды на источниках тепловой энергии
Тюменских ТЭЦ-1 и ТЭЦ-2
на отопительный период 2015-2016 г.г.

Значение температур			Значение температур		
Наруж. воздуха, °С	В подающей магистрали, °С	В обратной магистрали, °С	Наруж. воздуха, °С	В подающей магистрали, °С	В обратной магистрали, °С
+8	70	47	-15	103	54
+7	70	46	-16	105	55
+6	70	45	-17	107	56
+5	70	45	-18	109	56
+4	70	44	-19	111	57
+3	70	44	-20	113	58
+2	70	43	-21	115	59
+1	70	43	-22	117	59
0	71	42	-23	119	60
-1	72	43	-24	121	61
-2	74	44	-25	123	61
-3	77	45	-26	126	62
-4	79	46	-27	128	63
-5	81	47	-28	130	63
-6	83	47	-29	132	64
-7	85	48	-30	134	65
-8	88	49	-31	136	65
-9	90	50	-32	138	66
-10	92	50	-33	140	67
-11	94	51	-34	142	67
-12	96	52	-35	144	68
-13	98	53	-36	146	69
-14	100	53	-37	148	69
			-38	150	70

Главный инженер ТЭС ОАО "УТСК"

А.А. Ильясов

Главный инженер филиала ОАО "Фортум"
Энергосистема "Западная Сибирь"

А.И. Пепушкин